

НАРЕДБА

за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на община Кайнарджа

Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”.

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост на територията на община Кайнарджа.

Чл. 3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите в обектите лица).

Чл. 4. Разпорежданията на специализираните контролни органи на пожарна безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл. 5. Решенията и указанията на Общински съвет Кайнарджа, кмета на общината, кметовете на населени места и кметските наместници са задължителни за всички фирми, предприятия, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на община Кайнарджа.

Чл. 6. При възникване на пожар или необходимост от извършване на спасителни дейности чрез единен европейски номер 112.

Г л а в а в т о р а ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 7. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

1. създаване на организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;

2. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, и презареждане на пожарогасителите.

3. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите.

4. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за пушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ).

5. незабавно уведомяване на участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – с. Кайнарджа при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

6. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

7. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

8. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;

9. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

10. поддържане в изправно състояние на евакуационното и аварийното осветление.

Чл. 8. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:

1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;

2. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари;

(2) Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл. 9. (1) В обектите за обществено обслужване и производствените обекти се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:

1. документите по чл. 10, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;

2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане на пожарогасителите, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителни и пожарогасителни системи /ПИС, ПГС/, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.

3. съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 10. (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
2. заповеди реламентиращи вътрешния противопожарен ред в обекта;
3. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1);
4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

(2) Със заповедите по ал.1, т. 2. се уреждат:

1. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения
2. забранените места за пушене и използване на открит огън;
3. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
4. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
5. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

(3) За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

(4) Плановете за евакуация по ал.1, т.4 се поставят на видни места в обектите.

(5) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация по чл. 10, ал. 1, т. 4 при спазване на следната периодичност:

1. за обществени и производствени сгради – не по-малко от два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения – не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;

(6) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ОУ ”ПБЗН”).

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I

Изисквания към свободната дворна площ на обектите

Чл. 11. (1) Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 10, ал. 2, т. 5.

Чл. 12. (1) Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

(2) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява участък „ПБЗН”- с. Кайнарджа.

Чл. 13. (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

(2) Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

Чл. 14. По време на експлоатация не се разрешава:

1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. да се складираят материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

4. използването на открит огън на територията на обекти в които се съхраняват и използват взривоопасни вещества.

Раздел II

Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Чл. 15. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителите им.

(2) Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост

места.

(3) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Чл. 16. (1) Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в помещенията на обекти, където се използват или съхраняват леснозапалими течности /ЛЗТ/, горими течности /ГТ/, горими материали и негорими материали в горима опаковка.

(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 17. Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Чл. 18. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с негорими продукти, без да се намалява огнеустойчивостта им.

Чл. 19. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. складиране на леснозапалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение.

2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен.

3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за управление на огън и дим;

6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на дымоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

7. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се

изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

Чл. 20. По време на експлоатация не се разрешава:

1. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;
3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

Раздел III

Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации)

Чл. 21. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.

Чл. 22. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

Чл. 23. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;
2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;
3. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации по горими конструкции.
4. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;
5. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места.

Чл. 24. (1) Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Комините и дымоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодически при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

(3) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 - 2 се удостоверяват с протокол.

Чл. 25. (1) Елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват в съответствие със сроковете, определени в инструкциите или указанията на производителя. Резултатите от извършената проверка се документират.

(2) Когато в инструкциите и/или в указанията на производителя не са посочени срокове за проверка, елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват не по-рядко от веднъж годишно.

Чл. 26. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
2. използването на инсталациите, уредите и съоръженията в нарушение на изискванията на глави осма, девета и десета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
3. употребата на ЛЗТ и ГТ за запалване;
4. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
5. използването на въздухопроводите и инсталационните канали като дымоотводи;
6. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
7. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
8. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
9. разполагането на локални отоплителни уреди и на дымоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от горими продукти.

Чл. 27. В котелните помещения не се разрешава:

1. оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;
2. поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;
3. извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Раздел IV

Изисквания при съхраняване, извършване на товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима опаковка

Чл. 28. На територията на бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни станции за природен газ, комплексни автоснабдителни станции) не се разрешава:

1. пълненето на битови и туристически бутилки или съдове от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;
2. извършването на ремонтни дейности на пътни превозни средства извън изградените и предназначени за това места;
3. паркирането на МПС извън изградените и предназначени за целта места на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните тръби, компресорния модул за природен газ, бутилковата група за природен газ, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, колонките за зареждане на МПС и съоръженията за пълнене на резервоарите.

Г л а в а четвърта

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА

ЧЛ. 29. (1) Складирането на груб фураж / сено, слама, царевичак и др./ може да става в стопанските постройки или на открито.

(2) Начините за съхраняване на груб фураж в личните дворове се определя със заповед на кмета на населеното място, съгласувано с органите на ПБЗН.

Чл. 30. (1) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да се извършва на оформени купи по 3 бр. в група. Разстоянието между купите в групата – не по малко от 2 м., а разстоянието между групите – не по малко от 6 м.

(2) Около складирания груб фураж в личните дворове се осигурява негорима ивица с широчина най – малко 2 м. чрез окосяване и изнасяне на сухата растителност или по друг подходящ начин.

(3) Забранява се складирането на груб фураж:

1. на разстояния, по малки от 8 м от сгради с горими покриви, на 3 м. от оградите на съседния имот;
2. на тротоарната ивица или уличното платно
3. под електрически проводници, телефонни кабели, както и над тръбопроводи на ЛЗТ и горими газове

Чл. 31. Стопанските постройки за складиране на груб фураж трябва да

съответстват на следните изисквания:

1. да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се използват
2. да са разположени най – малко на 8 м. от жилищни сгради с горими покриви
3. разстоянията между сградите не се нормират, ако по високата от съседните сгради е с негорим покрив.

Чл. 32. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1. дървеният фасониран материал и дървата за огрев се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 м. от жилищни сгради с горим покрив, а ако стената на сградата е от негорим материал разстоянието не се нормира.
2. въглищата да се съхраняват в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на камарата не трябва да превишава 1.5 м.

чл.33. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина да става на открити места, които са специално пригодени за целта при спазване на следните разстояния от:

1. жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях – най малко 6м.
2. закрити и открити складове за горими материали – най малко 8м.
3. сградите на съседни имоти – най малко 3м.

(2) Мястото за палене на огън да се почисти от горими отпадъци в радиус най малко 3м.

(3) Забранява се използването на горими течности, гуми и синтетични отпадъци за разпалване на огън и поддържане на горенето.

(4) Забранява се оставянето без надзор огъня за приготвяне на зимнина

(5) Забранява се паленето на огън при наличие на силен вятър.

(6) След приключване, огънят да се изгаси като не се оставят

тлеещи въглени, а пепелта и сгурията да се изхвърлят на пожаробезопасни места.

Чл. 34. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове и пространствата между имотите при пролетното и есенно почистване да се извършва, като се спазват следните минимални разстояния от:

1. жилищни сгради, летни кухни и навеси, закрити и открити складове за горими материали – 8м.
2. короните на дървета, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите – 4м.

(2) Купчините предназначени за изгаряне да са широки не повече от 1,5 м. и високи най много 1м.

(3) мястото за палене на огън предварително да се почисти от горими отпадъци в радиус 4 м.

(4) Забранява се използването на горими течности за разпалване и поддържане на огъня, както и изгаряне на гуми и други синтетични отпадъци отделящи токсични вещества при горенето си.

(5) На местата за изгаряне да бъдат осигурени 20 л. вода, а при възможност и маркуч свързан към чешма, за гасене на възникнало неконтролирано запалване извън огнището.

(6) Забранява се оставянето без наблюдение на горящите отпадъци.

(7) Забранява се паленето на огън при наличието на вятър.

(8) Забранява се паленето на огън на по малко от 50 м. от житни масиви след настъпване на восъчна зрялост до изораване на стърнището.

(9) Забранява се изгаряне на сухи растителни отпадъци от почистването на сервитутните ивици покрай пътищата, както и пасищата, мерите и др.

Раздел I

Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания в общината

Чл. 35. (1) Посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпване на етап „Восъчна зрялост”.

(2) Настъпване на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури се определя от съответната областна дирекция „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.

(3) Органът по ал. 2 уведомява писмено кмета на съответната община и ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”).

(4) Кметът на общината обявява със заповед настъпването на „Восъчната зрялост” и определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл. 36. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Чл. 37. Физическите и юридически лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Чл. 38. Кметът на общината организира и провежда мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Чл. 39. В земеделските земи, горите и извън тях / слокове и крайпътни ивици/ не се разрешава:

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци
2. използването на открити огнеизточници
3. използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки
4. изхвърлянето на сухи растителни отпадъци.

ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) На нарушителите на тази наредба на основание чл 22, ал.4 от ЗМСМА се налагат административни наказания по реда на ЗАНН, като глобите са в размер:

1. от 50 до 200 лв. за физически лица
2. от 100 до 500 лв. за еднолични търговци и юридически лица
3. от 300 до 500 лв. ако в следствие на нарушението е възникнал пожар по вина на лицата по т.1 и 2 или ако нарушението е повторно.

(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служители на ОУ „ПБЗН” – Силистра, както и от длъжностни лица от общината, определени със заповед на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен от него заместник.

(4) Всеки, който възпрепятства лицата по ал.2 да изпълняват задълженията си се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Обекти” са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

2. „Пожарогасител” е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.

3. „Работещ” е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.

4. „Ръководители” са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически лица или

физически лица.

5. „Изправно състояние” е състояние, при което уредите, средствата, съоръженията, инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата документация на производителя и са работоспособни.

6. „Отговорници по ПБ” са лицата, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ съгласно чл. 6 от настоящата наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

2. Контролът по изпълнението на наредбата възлагам на Кмета на община Кайнарджа, кметове на кметства и кметските наместници.

3. Препис от наредбата да се изпрати до всички кметове, кметски наместници и ръководители на обекти на територията на община Кайнарджа.


4. Актуални извадки от Наредбата да се поставят на обществени места.

5. Наредбата влиза в сила от деня на приемането и.

6. Тази Наредба отменя „Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Кайнарджа” приета с Решение № 210 по Протокол № 36 от 29.06.2006 година.

Наредбата е приета с решение № 70, взето на заседание с протокол № 9 от 30.03. 2012 г. на общински съвет Кайнарджа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
- КАЙНАРДЖА:**



/И. ПЕТКОВ/